

AS Norma, asukohaga Tallinn, Laki 14, tegevuseks on autode turvasüsteemide ja nende komponentide valmistamine rakendades metallide töötlemise, plastivalu, galvaanilise pinnakatmise ja koostamise protsesse.

AS Norma on B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte arvestades karastamise protsessis kasutava noolussoola kogust ja oksüdeeruvaid omadusi ning pinnakatmise protsessis kasutatavaid ohtlikke kemikaale.

Kõik Kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid on kooskõlastatud pädevate asutustega.

Ettevõttele on väljastatud tööstusheite seaduse alusel kompleksluba L.KKL.HA-230904.

Tootmises ja ladustamisel rakendatud turvameetmetega on karastuses ja pinnakatmise protsessis kasutatavate kemikaalide mõju töötajatele ja ümbritsevale keskkonnale välistatud ja õnnetuse käivitumise riskid minimiseeritud.

Ainus oht väljaspool hooneid on HCl pumpamisel paakautost hoidlasse paakauto vooliku purunemisel võimalikust lekkest tekkiv suurem HCl kontsentratsioon, mis ärritab hingamisteid ja silmi. Kontsentratsioon õhus hajub maksimaalselt 30 minuti jooksul.

Ainus võimalik **suurõnnetus on tulekahju**, mis võib tekkida tuleohutusnõuete eiramisel.

AS Norma kõik hooned on varustatud automaatse tulekahjusignalisatsiooniga ja kustutitega ning territooriumil on 3 hüdranti.

Peamiseks ohuks tulekahju puhul on kõrge temperatuur, suits, gaasid ja põlemisproduktid. Tulekahju korral hoones B3 on võimalik väljaspool hoonet asuvast gaasipalgaldisest (propaaniballonid) gaasi leke ja gaasipilve plahvatus, kui ballonid on tules vähemalt 10 minutit. Ohuala on 56 m.

Vastavalt ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaanile teavitatakse õnnetusest koheselt ohualasse jäävaid isikuid telefoni teel ja tehakse koostööd päästeasutusega, et tagada vajalik tegutsemine.

Õnnetuse korral tuleb järgida kõiki päästeasutuse antud juhiseid.

Ohutusabinõude kohta saab täiendavat infot turvatöötajalt 6500214.

AS Norma asendiplaan ohualad

